


Vrsta opterećenja	L1	L2	L3	L123
2 x S1	30W			
4 x S2		100W		
8 x S2			200W	
4 x Monofazna priključnica	1200W			
4 x Monofazna priključnica		1200W		
4 x Monofazna priključnica			1200W	
2 x Monofazna priključnica	1000W			
1 x Monofazna priključnica, protočni bojler		1500W		
Rezerva			500W	
Rezerva				2000W
Σ	2230W	2800W	1900W	2000W
Σ				8930W



1.	automatski osigurač 10A, B, 1P, 6kA	2.	6.			EL-PRO-ING NOVI SAD Kaće Dejanović 17	Biro za projektovanje, izvođenje i inženjering tel. 021/ 47 - 90 - 192 e-mail: elproing@neobee.net
2.	automatski osigurač 16A, B, 1P, 6kA	9.	7.				
3.	automatski osigurač 6A, B, 1P, 6kA	1.	8.				
4.	grebenasta sklopka 4G40-10-U	1.	9.			SADRŽAJ:	
5.	RCD 25/0,03A, 4P	1.	10.			Jednopolna šema RO-novi	
6.	OPREMA	1.	OPREMA	1.		F - 00/13	Razmera: Crtež broj: A