



#### LEGENDA:

1. - Dva sloja valjanog asfalta 20X40 ili sloj asfaltnog betona od 80 do 100 mm
2. - Tucanik 30 - 60 mm
3. - Krupni tucanik do 100 mm
4. - Lomljeni kamen - sloj od 300 mm
5. - Zemlja
6. - Zaštitna cev

#### NAPOMENA:

Horizontalno i vertikalno rastojanje između osa cevi može biti 200 mm pod uslovom da se u već izbušenu rupu smesti cev, pa tek tada pristupi bušenju rupa za drugu, treću itd. cev.

INVESTITOR: Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4	Odgovorni projektant	Žarko Popović dipl.el.ing.	EL-PRO-ING NOVI SAD Kaće Dejanović 17 Biro za projektovanje, izvođenje i inženjering tel. 021/47-90-192 e-mail: elproing@neobee.net
	Projektant		
OBJEKAT I MESTO GRADNJE: Sala za CT skener, Zavod za radiološku terapiju Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4	Saradnik		SADRŽAJ: Postavljanje kabela ispod kolovoza u zaštitnoj cevi
	Unutrašnja		
F - 00/13		Razmera: 1 : 10	Crtež broj: 10