


N A P O M E N A: - Dubinu ukopavanja "D" definišu UTU, a način polaganja kabela prikazan je na posebnim crtežima.



NAZIV OBJEKAT SA KOJIM SE UKRŠTA ENERGETSKI KABEL	NAZIVNI NAPON 0,4 kV
	VERTIKALNO ODSTOJANJE Δh (ČISTA MERA)
ENERGETSKI KABLOVI	200
KABEL SLABE STRUJE	300
VODOVOD	500
KANALIZACIJA	500
GASOVOD	500

INVESTITOR: Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4	Odgovorni projektant	Žarko Popović dipl.el.ing.	EL-PRO-ING NOVI SAD Kaće Dejanović 17 Biro za projektovanje, izvođenje i inženjering tel. 021/ 47 - 90 - 192 e-mail: elproing@neobee.net
	Projektant		
OBJEKAT I MESTO GRADNJE: Sala za CT skener, Zavod za radiološku terapiju Institut za onkologiju Vojvodine Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4	Saradnik		SADRŽAJ: Ukrštanje kabela sa drugim objektima
	Unutrašnja		
F - 09/13		Razmera: 1 : 5	Crtež broj: 11