



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 13.03.2015.

Broj: 5/348

Poštovani,

U postupku javne nabavke male vrednosti - radovi na ugradnji spuštenih plafona sa pratećom rasvetom, broj javne nabavke 01-03-15-r, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 06.03.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama broj 382 od 11.03.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 1314 od 11.03.2015. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno –
„.....sta podrazumevate pod **poduzna zvučna izolovanost 30-40 dB** s obzirom da niko od proizvođača HUNTERDAGLAS nema atest za taj zahtev, kao i šta znači **klasa otpornosti na požar F 30min.** s obzirom da ne postoji atest niti za Hunterdaglas niti za mineralni kasetni plafon bilo kog proizvođača u Srbiji?.....“
- nepotrebno izostavljeno –

Odgovori Naručioca

1. Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, dana 16.03.2015.godine, prema sledećem:

* Na strani 4 od 38, u Dokumentu broj 3 Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka 1) podtačka 1.1, Stavka broj 1, tačka c. **briše se tekst:**

- poduzna zvučna izolovanost – 30-40dB.
- klasa otpornosti na požar – F30

* Na strani 25 od 38, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. u tabeli OPIS I ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, stavka broj 1, tačka c. **briše se tekst:**

- poduzna zvučna izolovanost – 30 - 40dB
- klasa otpornosti na požar – F30.

2. U delu koji se odnosi na stavku broj 2, Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj karakteristici. Mineralni kasetni plafon spada u klasu A2, u sebi sadrži organske materije i mora se dokazati njihova negorivost, s obzirom da ne postoji atest proizvođača u Srbiji, Naručilac prihvata stručno mišljenje sertifikovane ustanove ili Instituta za ispitivanje materijala.

Podužna zvučna izolovansost 30-40dB dokazuje se tehničkim listom proizvođača plafona.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 01-03-15-r