



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 18.03.2015.
Broj: 5/367
(odgovor zainteresovanom licu br.9)

Poštovani,

U postupku javne nabavke male vrednosti - radovi na ugradnji spuštenih plafona sa pratećom rasvetom, broj javne nabavke 01-03-15-r, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 06.03.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 18.03.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 1416 od 18.03.2015. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno –

„.....Поштовани,

Молимо Вас за појашњење захтеваних техничких карактеристика ЈНМВ 01-03-15-Р: радови на уградњи спуштених плафона са пратећом расветом:

На страни 25 конкурсне документације верзија од 16.03.2015 стоје захтеване карактеристике плафона типа „Хантер Даглас“:

- За које просторије су предвиђени ови плафони (у функционалном и технолошком смислу)?

На страни 25 конкурсне документације верзија од 16.03.2015 стоје захтеване карактеристике минералног плафона.

- класа отпорности на пожар – F30:

Према ЕН 1365-2 као и према ЕН 1364-2 класа отпорности на пожар дефинисана је као отпорност **читавог система** - спуштеног плафона у склопу са примарном конструкцијом изнад њега, укључујући и уградне елементе као што су светиљке, звучници, анемостати, а који су сепаратно окачени о примарну конструкцију. У складу са тим молим Вас да нам појасните која је конструкција у питању како би на основу постојећих испитивања минералних плафона могли приближно проценити класу предложеног.“

- nepotrebno izostavljeno –

Odgovori Naručioca

Prostorije u koje se ugrađuje spuštenu plafon tipa Hanter Douglas su hodnici suterena Instituta (stavka broj 1).

Iznad mineralnog kasetnog plafona (stavka broj 2) je betonska konstrukcija.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 01-03-15-r