



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 10.03.2015.

Broj: 5/339

Poštovani,

U postupku javne nabavke male vrednosti - radovi na ugradnji spuštjenih plafona sa pratećom rasvetom, broj javne nabavke 01-03-15-r, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 06.03.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 09.03.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 1275 od 09.03.2015. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno –
„.....molimo vas da nam pojasnite da li se pod demontažom postojećeg spuštjenog plafona podrazumeva skidanje samo ploča ili cele konstrukcije i postavljanje nove i da li su u starom plafonu već postojale sijalice, da li se i one demontiraju i da li postoje strujni izvodi za nove sijalice.....“
- nepotrebno izostavljeno –

Odgovori Naručioca

Za stavku broj 1 i stavku broj 2, zahteva se: demontaža postojećeg spuštjenog plafona, nabavka i ugradnja spuštjenog plafona. Znači misli se na kompletan plafon (sa konstrukcijom), a ne na zamenu ploča.

Postojeći spuštjeni plafon pod stavkom 1, nema ugrađenu rasvetu, niti je ugradnja iste predviđena ovom javnom nabavkom.

Postojeći spuštjeni plafon pod stavkom 2, ima ugrađenu rasvetu, a konkursnom dokumentacijom zahteva se njena demontaža i postavljanje nove rasvete kao sastavni deo plafona. Za radove rasvete, dobavljač će koristiti postojeće strujne izvode.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 01-03-15-r