



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/1-2004
Дана: 29.05.2018.
(одговор 1)

Поштовани,

У поступку јавне набавке мале вредности добара – клима уређаји, број јавне набавке 01-05-18-д, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.05.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште, дана 28.05.2018. године, Захтев за додатно појашњење без броја (у ИОВ заведен 28.05.2018. под бројем 2607/18).

Питање

Potrebna nam je informacija koja je udaljenost spoljnje i unutrašnje jedinice klime?

Одговор Наручиоца:

Растојање између спољне и унутрашње јединице клима уређаја неће бити дуже од 3 метра.

Наручилац не може прецизно да одговори на ово питање, будући да у моменту објављивања позива за подношење понуда није познато у којим просторијама ће клима уређаји бити монтирани.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 01-05-18-д